

Rozporządzenie Nr 11 /2005
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 03 października 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1683)
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami ¹⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 4/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 82, poz. 1434) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust.2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.”
- 2) w § 3 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody,”;
- 3) w § 3 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych,”;
- 4) w § 3 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) lokalizowanie baz i zbiorników do magazynowania produktów naftowych, a także rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz kontenerowych stacji paliw,”;
- 5) uchyla się § 3 ust.4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKTOR

Andrzej Kreft

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz.1865 i Nr 228, poz.2259, z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087.

UZASADNIENIE
do Rozporządzenia zmieniającego Nr 11 /2005 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 03 października 2005 r.

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1683)

*w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w
Szczecinie.*

Podstawą do wydania ww. rozporządzenia jest, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), wniosek właściciela ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie znak: TP-IX-5/1760/05 z dnia 14.02.2005 r. o dokonanie zmiany w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie, województwo zachodniopomorskie (Dz. U. Woj. Zach. Nr 82, poz.1434) oraz uwagi Ministra Środowiska wynikające z przeprowadzonej kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespólonej wyrażone w piśmie skierowanym do Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 15.06.2005r. znak DP-078-69/3/05/AK. Uwagi te dotyczą nakazu i zakazu zapisanych w § 3 ust. 4 i § 3 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Nr 4/2005 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo” w Szczecinie.

Sugestie i wskazówki organu kontrolującego zostały uwzględnione przy zmianie przedmiotowego rozporządzenia po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściciela ujęcia na proponowane zmiany, udzielonej w piśmie znak: TP-VIII-5/1856/05 z dnia 15 lipca 2005 r.

Powodem opracowania wniosku o zmianę rozporządzenia jest dopuszczenie możliwości odprowadzania w strefie pośredniej ujęcia, obok oczyszczonych wód opadowych również oczyszczonych ścieków z urządzeń uzdatniających wodę w stacji uzdatniania wody.

Ujęcie wód podziemnych „Świerczewo” znajdujące się w zachodniej części Szczecina eksploatowane jest przez Zakład Produkcji Wody „Świerczewo” należący do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Ujęcie składa się z 11 studni głębinowych. Pobierana ze studni woda poddawana jest procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie w aeratorze otwartym oraz filtrację pospieszną w filtrach ciśnieniowych. Ścieki z płukania urządzeń uzdatniających oczyszczane są w osadniku wód popłucznych a następnie wprowadzane do rzeki Bukowej. Oczyszczone wody popłuczne spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763) załącznik nr 3 – Tabela II i nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych ujęcia oraz dla jakości wód odbiornika ścieków.

W § 2 zmienianego rozporządzenia dotyczącym zakazów na terenie ochrony bezpośredniej wprowadzono zapis o obowiązku odprowadzania ścieków bytowych poza granice terenu ochrony bezpośredniej, w związku z potwierdzonym faktem zlokalizowania na terenie ochrony bezpośredniej zbiornika bezodpływowego na ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody. Zaproponowano ustawowe brzmienie tego zapisu zawarte w art. 53 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo wodne.

W § 3 zmienianego rozporządzenia ust. 1 pkt 1 dopuszczono możliwość odprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków pochodzących z urządzeń uzdatniających wodę, tzw. wód popłucznych z powodu braku możliwości odprowadzenia tych ścieków poza granicę terenu ochrony pośredniej. Wody z płukania filtrów przed wprowadzeniem do rzeki Bukowej oczyszczane są w osadniku. Wykonywane badania wykazują, że odprowadzane wody popłuczne nie mają negatywnego wpływu na jakość ujmowanych wód podziemnych, co jest potwierdzone niezmiennym składem ujmowanej wody.

Wprowadzenie zmiany § 3 ust.1 pkt 3 dotyczącego lokalizacji składowisk zostało podyktowane zmianą ustawy Prawo wodne, rozdział strefy i obszary ochronne, art. 54 ust.1 pkt.9. Zaproponowano ustawowe brzmienie tego zapisu.

Zmiana § 3 ust.1 pkt 5 stanowiąca o zakazie lokalizowania na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem zbiorników naziemnych gazu płynnego oraz stacji paliw - jest uwzględnieniem uwagi wniesionej przez Ministerstwo Środowiska w ramach kontroli rozporządzenia. Zdaniem Ministerstwa Środowiska wyposażenie stacji paliw w urządzenia do monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz w urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem wyciekających produktów naftowych nie chronią środowiska przed skutkami awarii zbiorników i rurociągów technologicznych. Z tego też względu należy wyeliminować możliwość budowy nowych stacji paliw na terenach ochrony pośredniej obu stref ochronnych.

Rozporządzeniem zmieniającym uchyla się § 3 ust. 4 rozporządzenia Nr 4/2004 Dyrektora RZGW w Szczecinie dotyczący obowiązku wykonania urządzeń kontrolno-pomiarowych sygnalizujących wycieki silnikowych paliw do gruntu i wód gruntowych na stacjach paliw z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy – Prawo wodne nie przewidują możliwości nałożenia takiego obowiązku.